


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1559/22-7-24005	2024. 4. 11	所检项目合格。	
6	GX-B1328/20-7-24011	2024. 4. 12	本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。	
7	GX-B1328/20-7-24012	2024. 4. 12	本次共检绝缘靴4只，4只绝缘靴合格。	

8	GX-B1310/21-7-24018	2024. 4. 10	符合标准要求。	 <p>2024. 4. 10</p>
9	GX-B1310/21-7-24019	2024. 4. 10	符合标准要求。	 <p>2024. 4. 10</p>
10	GX-B1306/23-7-24004	2024. 4. 12	综合判定：合格。	 <p>2024/3/4</p>

11	GX-B1306/23-7-24005	2024. 4. 12	综合判定：合格。	
12	GX-B1306/23-7-24006	2024. 4. 12	综合判定：合格。	
13	GX-B1306/23-7-24007	2024. 4. 12	综合判定：合格。	

14	GX-B1404/20-7-24010	2024/4/19	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
15	GX-B1404/20-7-24011	2024/4/19	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
16	GX-B1404/20-7-24012	2024/4/19	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

17	GX-B1404/20-7-24013	2024/4/19	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
----	---------------------	-----------	--	--	---